



ZEICHENERKLÄRUNG:

- DN 200 geplante Wasserleitung förderfähig
- DN 200 geplante Wasserleitung nicht förderfähig
- 0-200 Strohleitung
- ersetzte Wasserleitung
- bestehende Wasserleitung

Projekt Nr. 0232/19 Auftraggeber: Remmer-Hartmann Consult GmbH Remmer-Hartmann Consult GmbH Industriestraße 6 92224 Amberg Tel.: 09274/666-0, Fax: 09274/666-9 E-Mail: info@remmer-consult.de		Datum: 02.02.2023 Zeichnung: 51 Blatt Nr.: 1
Auftraggeber: GEMEINDE FREUDENBERG Entwurf:		Übersichtsplan Maßstab: 1 : 5000
Auftraggeber: GEMEINDE FREUDENBERG Wasserversorgung Gemeinde Freudenberg		Aufmaß: Gemeinde Freudenberg, 02.02.2023

WL ST 2397 Lintach Austausch bei Strabenaubau
 Leitungslänge 190 m
 Ersetzte Leitungslänge 190 m

Ersatzleitung Pumpwerk Lintach bis Anbindung OT Thann, Leitungslänge 758 m
 Gesamtkosten ca. 213.756 Euro, Ersetzte Leitungslänge 51,6 m, Förderung nach RZWas 1018

Ersatzleitung Pumpwerk Lintach bis Geiselhof
 Leitungslänge 1.094 m, Gesamtkosten ca. 308.508 Euro
 Ersetzte Leitungslänge 925 m, Förderung nach RZWas 2021

Ersatzleitung Anschluss Thann
 Leitungslänge 137 m, Gesamtkosten ca. 4.044,44 Euro
 Ersetzte Leitungslänge 14,0 m, Förderung nach RZWas 2021

Ersatzleitung von Rannahof bis PW Hammermühle Skifitt
 Leitungslänge 3.116 m, Gesamtkosten ca. 878.430 Euro
 Ersetzte Leitungslänge 2.928 m, Förderung nach RZWas 2021

Ersatzleitung von OT Berghof-HB Berghof
 Leitungslänge 115 m, Gesamtkosten ca. 31.420 Euro
 Ersetzte Leitungslänge 200 m, Förderung nach RZWas 2021

Ersatzleitung Pumpstation Engelsdorf bis Paulsdorf
 Leitungslänge 1.182 m, Gesamtkosten ca. 327.684 Euro
 Ersetzte Leitungslänge 1.025 m, Förderung nach RZWas 2021

Ersatzleitung Paulsdorf bis Anschluss Veitenhof
 Leitungslänge 1.020 m, Gesamtkosten ca. 324.300 Euro
 Ersetzte Leitungslänge 810m, Förderung nach RZWas 2021

Leitungsneubau Paulsdorf bis Anbindung OT Thann
 Leitungslänge 3.082 m, nicht förderfähig

Leitungsneubau Geiselhof bis Brücke bei Hammermühle
 Leitungslänge 872 m, nicht förderfähig